W badaniu z 05.08 w Cyrkulacja Brodzik odnotowano przekroczenie chloru związanego (0,57) po otrzymaniu wyniku niezwłocznie zredukowano dawkowanie chloru oraz dolano świeżej wody.

W badaniu z 05.08 w Jacuzzi Antresola odnotowano przekroczenie chloru związanego (0,42) po otrzymaniu wyniku niezwłocznie zredukowano dawkowanie chloru oraz dolano świeżej wody.

W badaniu z 05.08 w Cyrkulacja Jacuzzi odnotowano przekroczenie chloru związanego (0,44) po otrzymaniu wyniku niezwłocznie zredukowano dawkowanie chloru oraz dolano świeżej wody.

W badaniu z 05.08 w Cyrkulacja Plac Wodny odnotowano przekroczenie chloru związanego (0,27) po otrzymaniu wyniku niezwłocznie zredukowano dawkowanie chloru oraz dolano świeżej wody.

W badaniu z 05.08 w Cyrkulacja Rekreacji odnotowano przekroczenie chloru związanego (0,58) po otrzymaniu wyniku niezwłocznie zredukowano dawkowanie chloru oraz dolano świeżej wody.

W badaniu z 05.08 w Cyrkulacja Sportowy odnotowano przekroczenie chloru związanego (0,44) po otrzymaniu wyniku niezwłocznie zredukowano dawkowanie chloru oraz dolano świeżej wody.

W badaniu z 05.08 w Niecka Antresola A odnotowano przekroczenie chloru związanego (0,40) po otrzymaniu wyniku niezwłocznie zredukowano dawkowanie chloru oraz dolano świeżej wody.

W badaniu z 05.08 w Niecka Antresola B odnotowano przekroczenie chloru związanego (0,47) po otrzymaniu wyniku niezwłocznie zredukowano dawkowanie chloru oraz dolano świeżej wody.

W badaniu z 05.08 w Niecka Brodzik odnotowano przekroczenie chloru związanego (0,43) po otrzymaniu wyniku niezwłocznie zredukowano dawkowanie chloru oraz dolano świeżej wody.

W badaniu z 05.08 w Niecka Jacuzzi odnotowano przekroczenie chloru związanego (0,32) po otrzymaniu wyniku niezwłocznie zredukowano dawkowanie chloru oraz dolano świeżej wody.

W badaniu z 05.08 w Niecka Rekreacji odnotowano przekroczenie chloru związanego (0,34) po otrzymaniu wyniku niezwłocznie zredukowano dawkowanie chloru oraz dolano świeżej wody.

W badaniu z 05.08 w Niecka Sportowy odnotowano przekroczenie chloru związanego (0,44) po otrzymaniu wyniku niezwłocznie zredukowano dawkowanie chloru oraz dolano świeżej wody.